

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



TESTITULPPA FLEXI KAIVOLLE

LVI 331 9723 FP 65095 Alumiini

Testitulppa on alumiinia, tiivisteiden materiaali on NBR.

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Käytetään Flexi-lattiakaivon tiiveyden tarkistamiseen

Sopii ainoastaan Falu FLEXI-lattiakaivoon (LVI 331 9902 FP 65000)

Asennus:

Testitulppa asennetaan kaivon poistoputkeen, ks. punainen nuoli.

(HUOM. ota ensin vesilukko pois)

Työnnä tulppa poistoputken aukoon, ks. oranssi nuoli.

Huolto:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla.



Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

NBR har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast